


TAMPA TIPO




1:10

Nota:
Tampa tipo Rexess em ferro fundido dúctil com logotipo e designação de "Águas do Sado"

CLASSIFICAÇÃO	CLASSE	CARGA DE ENSAIO		UTILIZAÇÕES
		KN	TF	
DAS TAMPAS	A 15	15	1,5	Zonas de circulação de peões e zonas verdes
	B 125	125	12,5	Passeios e estacionamento de viaturas ligeiras
	C 250	250	25	Valetas e bermas de ruas e estradas
DAS CÂMARAS	D 400	400	40	Vias de circulação normal
	E 600	600	60	Zonas de circulação de cargas elevadas
	F 900	900	90	Zonas especiais; aeroportos, etc...

Notas:
- Tampa e aro em FFD, com fecho de segurança e anel de borracha, de acordo com NP EN124 e EN1563.
- Degraus em aço, revestidos a polipropileno, com características e montagem segundo NP 883.

 Concessionária dos Sistemas de Abastecimento de Água e de Saneamento de Setúbal S. A.		Projeto:			
		DESENHO TIPO AdS			
Direção de Engenharia		Desenho:			
		Pormenor de Câmaras de Visita para Válvulas de Seccionamento (DN > 250mm)			
Data:	Projitou:	Fase:	Projeto de Execução	Escalas:	Des. n.º:
Julho 2018	Desenhou:	Alterou:	PE00_00	1:10	00
	Verificou:	J. Rocha	Ficheiro: PE00_00_Des.00_0.dwg	1:20	00