



TAMPA TIPO




PLANTA




1:10

Nota:  
Tampa tipo Ultra em ferro fundido dúctil, de acordo com a NP EN 124:1995 e EN-GJS-500, com a marcação da classe e com logotipo e designação de "Águas do Sado"



CORTE

CLASSIFICAÇÃO	CLASSE	CARGA DE ENSAIO		UTILIZAÇÕES
		KN	TF	
DAS TAMPAS	A 15	15	1,5	Zonas de circulação de peões e zonas verdes
	B 125	125	12,5	Passeios e estacionamento de viaturas ligeiras
	C 250	250	25	Valetas e bermas de ruas e estradas
DAS CÂMARAS	D 400	400	40	Vias de circulação normal
	E 600	600	60	Zonas de circulação de cargas elevadas
	F 900	900	90	Zonas especiais; aeroportos, etc...

 Concessionária dos Sistemas de Abastecimento de Água e de Saneamento de Setúbal S. A.		Projeto:			
		<b>DESENHO TIPO AdS</b>			
Direção de Engenharia		Desenho:			
Data: Julho 2018		Projeto de Execução		Escalas: 1:20	Des. n.º: 00
Projeto: J. Rocha		Processo: PE00_00		Rev. n.º: 00	
Alterou:		Ficheiro: PE00_00_Des.00_0.dwg			
Verificou:					